

IMPIANTO LUCE

IMPIANTO FM E DATI

SEZIONI COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

PRESE: 2,5mmq

LINEA DAL COLLETTORE GENERALE: 6mmq

Non è ammesso il collegamento di più conduttori equipotenziali ad uno stesso morsetto del nodo EQP. Ogni conduttore si attesterà ad un morsetto dedicato



Collegamenti equipotenziali

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	INTERRUTTORE CIVILE
	DEVIATORE CIVILE
	INVERTITORE CIVILE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO CON SENSORE DI PRESENZA
	ESTRATTORE PER BAGNI CIECHI
	Apparecchio a incasso Philips DN135C LED20S/840
	Proiettore orientabile Aqlus A2-629.30AC
	PRESA CIVILE 2P+T 10A
	PRESA CIVILE BIVALENTE 2P+T 10/16A
	PRESA UNEL P30
	PUNTO RETE RJ45
	QUADRO ELETTRICO
	PLAFONIERA DI EMERGENZA AUTONOMA
	COLLETTORE DI TERRA
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE

PROGETTISTA
Teruzzi per. ind. Francesco

oggetto:

ASSAB
Farmacia Comunale
Via Lecco 11 - Agrate Brianza (MB)

titolo tavola:

PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTO ELETTRICI
LUCI, FORZA MOTRICE, DATI

n° commessa:	nome file:	scala:	n° tavola:
1875	E01.dwg	1:100	allegato E.01

n°	0	1	2	3	4	
descrizione:	STESURA	REVISIONE	REVISIONE	REVISIONE	REVISIONE	FORMATO
data:	10/12/2018	–	–	–	–	A1